



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KS Zgornja Ložnica

Evidenčna oznaka: 2300-16/8706-25/99075

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA LOŽNICA
ZGORNJA LOŽNICA 43
2316 Zgornja Ložnica

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-16/8706-20/51090, z dne
05.03.2021
PG-2300-16/8706-25/93148, z dne 28.03.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Tadej Marič

Skrbnik vzorca: Mitja Trojner, kmet. tehn.

Maribor, 25.09.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Tadej Marič

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - LV Kostanjevec - Janžič, Kostanjevec 68
Številka vzorca: 25/99075
Namen: Nadzor internega omrežja
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA LOŽNICA,
ZGORNJA LOŽNICA 43, 2316 Zgornja Ložnica
Vzorec odvzel: Mitja Trojner, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 22.09.2025 10:54
Mesto odvzema: KS Zg. Ložnica, LV Kostanjevec - Janžič, Kostanjevec 68
Vzorec sprejel: Mitja Trojner
Kraj in čas sprejema: Maribor, 22.09.2025 13:41

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-16/8706-25/99075-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-16/8706-25/99075-M



Evidenčna oznaka: 2300-16/8706-25/99075-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - LV Kostanjevec - Janžič, Kostanjevec 68
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/99075
Namen: Nadzor internega omrežja
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KS Zgornja Ložnica
Skrbnik vzorca: Mitja Trojner, kmet. tehn.
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA LOŽNICA, ZGORNJA LOŽNICA 43, 2316 Zgornja Ložnica
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-16/8706-20/51090, z dne 05.03.2021
PG-2300-16/8706-25/93148, z dne 28.03.2025
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz internega vodovodnega omrežja.
Plan vzorčenja: DN 238883, 22.09.2025
Mesto odvzema: KS Zg. Ložnica, LV Kostanjevec - Janžič, Kostanjevec 68
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca
Datum in ura: 22.09.2025 10:54
Odvzel: Mitja Trojner, NLZOH OPKV
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
LV Kostanjevec - Janžič, Kostanjevec 68

Sprejem vzorca
Datum in ura: 22.09.2025 13:41
Sprejel: Mitja Trojner

Datum poročila: 25.09.2025





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	18.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	22.09.25 22.09.25
pH	7.9			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	22.09.25 22.09.25
<i>Meritev opravljena pri T = 18.9 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	529	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	22.09.25 22.09.25
<i>Meritev opravljena pri T = 18.9 °C</i>					
Klor-prosti	0.29	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	22.09.25 22.09.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Tadej Marič

Elektronsko podpisal namestnik Sandra Mertik ob 25.09.2025 13:00

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - LV Kostanjevec - Janžič, Kostanjevec 68	Prevzem vzorca	Datum poročila: 25.09.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura:	22.09.2025 13:42
Številka vzorca:	25/99075; Lab. št.: 25/22006	Prevzel:	Ester Veit
Namen:	Nadzor internega omrežja		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KS Zgornja Ložnica		
Skrbnik vzorca:	Mitja Trojner, kmet. tehn.		
Naročnik:	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA LOŽNICA, ZGORNJA LOŽNICA 43, 2316 Zgornja Ložnica		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. PG-2141a-16/8706-20/51090, z dne 05.03.2021 PG-2300-16/8706-25/93148, z dne 28.03.2025		
Mesto odvzema:	KS Zg. Ložnica, LV Kostanjevec - Janžič, Kostanjevec 68		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	22.09.2025 10:54		
Odvzel:	Mitja Trojner, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	22.09.2025 13:53 24.09.2025 08:56
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	22.09.2025 13:53 25.09.2025 08:55
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	22.09.2025 13:53 23.09.2025 13:26
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	22.09.2025 13:53 23.09.2025 13:26
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	22.09.2025 13:53 23.09.2025 13:26
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	22.09.2025 13:53 24.09.2025 08:56

Analitik:
Eva Miljevič, mag. inž. živ.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarčič, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ.dipl.mikr. ob 25.09.2025 12:48:09

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.